

**CHI TIẾT KỊCH BẢN DIỄN TẬP ỨNG
PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ CỨU
NẠN CỨU HỘ**

Tháng 10/2025



1. Phát hiện sự cố

Mr Linh phụ tùng, phụ trách quản lý kho dầu - Người phát hiện thông báo Xưởng trưởng, trưởng nhóm Phụ tùng và Đại diện đội Ứng phó sự cố tràn dầu.

Các thông tin cần thông báo gồm:

- Vị trí tràn dầu: khu vực xuất nhập và phần nền phía sau xưởng, khu vực để xe gần cửa ra vào kho dầu
- Lượng dầu rò ước tính: ước tính khoảng 10 lit.
- Thời tiết: Môi trường khô mát, Nhiệt độ môi trường 25-28°C.
- Nguy cơ cháy nổ: Có thể có sự cố cháy xảy ra.
- Tình trạng hiện tại: Có 01 người bị trượt ngã bên cạnh, lượng dầu đang tràn xuống nền.

P.I.C:

Linh phụ tùng - Người phát hiện

Đại - nhân viên thu gom dầu bị trượt ngã

2. Xử lý sự cố, ứng phó

a./ Bước 1: Nhân viên phát hiện sự cố tại vị trí thực hiện các thao tác ứng phó ban đầu

Mr Linh phụ tùng gọi điện báo cáo Mr Tuấn XT và Ms Lân TNPT, sau đó sử dụng xẻng, mùn cưa đổ vào vị trí dầu loang để thu gom dầu

b./ Bước 2: Trao đổi thông tin

Ms Lân TNPT trao đổi với Mr Tuấn XT về sự việc, lượng mùn cưa có tại kho dầu không đủ thu gom, đồng thời báo cho nhân viên QTTN cắt điện khu vực để tránh sự cố chập điện, cháy nổ có thể phát sinh

c./ Bước 3: Đại diện đội ứng phó sự cố tràn dầu điều động các nguồn lực ứng phó của xưởng

Mr Tuấn XT điều động nhân viên lấy cáng cứu hộ ra khu vực tràn dầu để chuyển nhân viên thu gom dầu bị trượt ngã.

Mr Tuấn XT điều động nhân viên xưởng chuyển thêm mùn cưa từ khu vực kho rác thải nguy hại để tiếp tục tiến hành thu gom, đồng thời điều động thêm nhân viên mang bình chữa cháy các khu vực lân cận đến để phòng sự cố cháy nổ

Ms Lân TNPT điều động nhân viên kho dầu, phụ tùng kiểm tra và khoá toàn bộ các van dầu để đảm bảo không phát sinh thêm vị trí khác bị rò rỉ

183
NG T
PH
YOT
IÚ TH
PHÚ

Nhân viên kho dầu kiểm tra khu vực, phát hiện 1 công tác điện phía bên ngoài có hiện tượng va đập bị rạn vỡ, đang phát sinh nguy cơ chập cháy điện, có tia lửa điện phát ra. Mr Tuấn XT yêu cầu nhân viên đội PCCC tại chỗ sử dụng bình cứu hoả để dập tắt các tia lửa điện.

d./ Bước 4: Sơ cấp cứu người bị thương

Nhân viên thu gom dầu sau khi được cẩu ra khỏi vị trí tràn dầu, kiểm tra thấy tay trái bị thương có chảy máu, vết thương phần mềm, chân phải bị đau, sưng, không rõ nguyên nhân

Nhân viên y tế đến tử thuốc cứu thương, lấy cồn sát khuẩn, băng gạc, bông tiến hành sơ cứu vết thương phần mềm ở tay. Sau đó chuyển nhân viên bị thương lên tuyến trên kiểm tra

P.I.C:

1 nhân viên xưởng di chuyển lấy mùng cửa từ kho dầu thải sang - Tuấn

2 nhân viên xưởng di chuyển vào kho BP lấy cẩu, di chuyển ra, chuyển nhân viên thu gom dầu lên cẩu và di chuyển ra khỏi khu vực, lên xe vào bệnh viện kiểm tra - Đỗ Tuấn Anh & Quan Minh

3 nhân viên khác di chuyển các khu vực xung quanh lấy bình cứu hoả để chuẩn bị ứng phó trong trường hợp có xảy ra cháy nổ - Đức, Thịnh & Tuấn Anh

2 nhân viên đội PCCC tại tiến hành dùng bình cứu hoả dập tắt tia lửa điện phát sinh - Phú & Tài

Ms Thương - nhân viên y tế tiến hành sơ cứu cho người bị nạn

3. Kết thúc ứng phó

Khi tình trạng tràn dầu và cháy nổ đã được khắc phục và lượng dầu tràn ra môi trường được thu gom hết, các nguy cơ cháy nổ hoặc rò rỉ dầu đã được kiểm soát. Mr Tuấn XT - Đại diện đội ứng phó sự cố tràn dầu tuyên bố kết thúc việc ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực kho dầu

4. Họp rút kinh nghiệm

Mr Tuấn XT - Đại diện Đội ứng phó sự cố tràn dầu nhận xét kết quả của công tác diễn tập vừa triển khai và rút kinh nghiệm với các thành viên trước sự chứng kiến của đại biểu.



Phê duyệt

Lê Nam

Người lập

Nguyễn Thanh Văn